



Suoritustasoilmoitus DoP

Nr. 002-CPR-2016

1. Tuotteen tunnistuskoodi: Delta Quad Duo silmukkakomponentti
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero: Osanumero:
290270
290271
290272
290273
3. Käyttötarkoitus: Kiinteistöihin paloilmainsilmukkaan asennettava turvavalaisin
4. Valmistajan nimi ja osoite: Honeywell Life Safety AS
P.O. Box 3514
N-3007 Drammen
Norway
sähköposti: fire.safety@honeywell.com
5. Valtuutetun edustajan nimi ja osoite: Ei sovelleta
6. Suoritustason pysyvyyden arviointi - ja varmentamisjärjestelmä: Järjestelmä 1
7. Suoritustasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi:

Ilmoitetun laitoksen nimi ja tunnistenumero: Nemko AS, nro 0470

on suorittanut tyyppitestauksen järjestelmän 1 mukaisesti ja antanut seuraavan todistuksen suoritustason pysyvyydestä: 0470-CPR-0033
8. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA), mikäli sellainen on olemassa: Ei sovelleta



by Honeywell

9. Suoritustaso:

Olennaiset ominaisuudet	Tasot ja/tai luokat	Tuotestandardi
Performance under fire conditions	Hyväksytty	EN 54-17:2005 Art.: 5.2 EN 54-18:2005 Art.: 5.1.4
Operational reliability	Hyväksytty	EN 54-17:2005 Art.: 4 EN 54-18:2005 Art.: 5.1.4
Durability of operational reliability: Temperature resistance	Hyväksytty	EN 54-17:2005 Art.: 5.4, 5.5 EN 54-18:2005 Art.: 5.3, 5.4
Durability of operational reliability: Vibration resistance	Hyväksytty	EN 54-17:2005 Art.: 5.9 - 5.12 EN 54-18:2005 Art.: 5.8 - 5.11
Durability of operational reliability: Humidity resistance	Hyväksytty	EN 54-17:2005 Art.: 5.6, 5.7 EN 54-18:2005 Art.: 5.5, 5.6
Durability of operational reliability: Corrosion resistance	Hyväksytty	EN 54-17:2005 Art.: 5.8 EN 54-18:2005 Art.: 5.7
Durability of operational reliability: Electrical stability	Hyväksytty	EN 54-17:2005 Art.: 5.3, 5.13 EN 54-18:2005 Art.: 5.2, 5.12

Vakuutamme, että kohdan 1 ja 2 mukaisesti yksilöity tuote täyttää sille kohdassa 9 ilmoitetut suoritustasot. Tämä suoritustasoilmoitus on myönnetty yksinomaan kohdassa 4 yksilöidyn valmistajan vastuulla.

Sven-Ingve Rasmussen, R&D Manager

Nimi ja asema

Drammen, 21.04.2016

Paikka ja aika

Allekirjoitus

NORWAY / Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, P.O. Box 3514, 3007 Drammen, Norway

E-mail: fire.safety@honeywell.com

Phone: +47 32 24 48 00

Internet: www.eltek-fs.com