



Prestandadeklaration DoP

Nr. 002-CPR-2016

- | | |
|--|--|
| 1. Produkt-ID: | Delta Quad Duo kretskomponent |
| 2. Typ, batch eller serienummer: | Artikelnummer:
290270
290271
290272
290273 |
| 3. Avsedd användning: | Nödljussystem anslutet på brandlarmskretsen, installeras i byggnader |
| 4. Tillverkarens namn och kontaktadress: | Honeywell Life Safety AS
P.O. Box 3514
N-3007 Drammen
Norge
E-post: fire.safety@honeywell.com |
| 5. Auktoriserad representants namn och kontaktadress: | Ej tillämpligt |
| 6. Ett eller flera system för bedömning och verifiering av den aktuella produktens kontinuerliga prestanda: | System 1 |
| 7. Om prestandadeklarationen rör en produkt som omfattas av en harmoniserad standard: | |
| Namn och ID-nummer för anmält organ: | Nemko AS, nr 0470 |
| Har utfört typtestning i enlighet med system 1 och har utfärdat följande certifikat för kontinuerliga prestanda: | 0470-CPR-0033 |
| 8. Om prestandadeklarationen rör en produkt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: | Ej tillämpligt |



by Honeywell

9. Deklarerade prestanda:

Grundläggande egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Performance under fire conditions	Godkänt	EN 54-17:2005 Art.: 5.2 EN 54-18:2005 Art.: 5.1.4
Operational reliability	Godkänt	EN 54-17:2005 Art.: 4 EN 54-18:2005 Art.: 5.1.4
Durability of operational reliability: Temperature resistance	Godkänt	EN 54-17:2005 Art.: 5.4, 5.5 EN 54-18:2005 Art.: 5.3, 5.4
Durability of operational reliability: Vibration resistance	Godkänt	EN 54-17:2005 Art.: 5.9 till 5.12 EN 54-18:2005 Art.: 5.8 till 5.11
Durability of operational reliability: Humidity resistance	Godkänt	EN 54-17:2005 Art.: 5.6, 5.7 EN 54-18:2005 Art.: 5.5, 5.6
Durability of operational reliability: Corrosion resistance	Godkänt	EN 54-17:2005 Art.: 5.8 EN 54-18:2005 Art.: 5.7
Durability of operational reliability: Electrical stability	Godkänt	EN 54-17:2005 Art.: 5.3, 5.13 EN 54-18:2005 Art.: 5.2, 5.12

Produktens prestanda som anges i punkt 1 och 2 motsvarar deklarerade prestanda i punkt 9.
Denna prestandadeklaration utfärdas på tillverkarens ansvar enligt punkt 4.

Sven-Ingve Rasmussen, R&D Manager

Namn och befattning

Drammen, 21.04.2016

Ort och datum för utfärdande

Signatur

NORWAY / Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, P.O. Box 3514, 3007 Drammen, Norway

Phone: +47 32 24 48 00

E-mail: fire.safety@honeywell.com

Internet: www.eltek-fs.com