



Suoritustasoilmoitus

DoP

Nro 002-CPR-2019

1. Tuotteen tunnistuskoodi: Delta Compact Quad+ alakeskus
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero: Osanumero:
271807.2
271807.4
271807.18
3. Käyttötarkoitus: Rakennuksiin asennetut palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmät
4. Valmistajan nimi ja osoite: Honeywell Life Safety AS
P.O. Box 3514
N-3007 Drammen
Norway
sähköposti: fire.safety@honeywell.com
5. Valtuutetun edustajan nimi ja osoite: Ei sovelleta
6. Suoritustason pysyvyyden arviointi - ja varmentamisjärjestelmä: Järjestelmä 1
7. Suoritustasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi:
Ilmoitetun laitoksen nimi ja tunnistenumero: Nemko AS, nro 0470
on suorittanut tyyppitestauksen järjestelmän 1 mukaisesti ja antanut seuraavan todistuksen suoritustason pysyvyydestä: 0470-CPR-0040
8. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA), mikäli sellainen on olemassa: Ei sovelleta



9. Suoritustaso:

| Olellaiset ominaisuudet | Tasot ja/tai luokat | Tuotestandardi |
|---|---------------------|---|
| Performance under fire conditions | Hyväksytty | EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 7 |
| Response delay (response time to fire) | Hyväksytty | EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 7.1, 7.7, 7.11, 7.12 |
| Operational reliability | Hyväksytty | EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| Durability of operational reliability, Temperature resistance | Hyväksytty | EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.4 |
| Durability of operational reliability, Vibration resistance | Hyväksytty | EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.6, 15.7, 15.15 |
| Durability of operational reliability, Electrical stability | Hyväksytty | EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.8 to 15.13 |
| Performance of power supply | Hyväksytty | EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 4, 5, 6 |
| Operational reliability | Hyväksytty | EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 4, 5, 6, 7, 8 |
| Durability of operational reliability, Temperature resistance | Hyväksytty | EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.5 |
| Durability of operational reliability, Vibration resistance | Hyväksytty | EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.7, 9.8, 9.15 |
| Durability of operational reliability, Electrical stability | Hyväksytty | EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.9 to 9.13 |
| Durability of operational reliability, Humidity resistance | Hyväksytty | EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.6, 9.14 |
| Durability of operational reliability, Humidity resistance | Hyväksytty | EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.5, 15.14 |

Vakuutamme, että kohdan 1 ja 2 mukaisesti yksilöity tuote täyttää sille kohdassa 9 ilmoitetut suoritustasot. Tämä suoritustasoilmoitus on myönnetty yksinomaan kohdassa 4 yksilöidyn valmistajan vastuulla.

Sven-Ingve Rasmussen, Interim R&D Leader HSF Nordics

Nimi ja asema

Drammen, 19.12.2019

Paikka ja aika

Allekirjoitus

NORWAY / Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, P.O. Box 3514, 3007 Drammen, Norway

E-mail: fire.safety@honeywell.com

Phone: +47 32 24 48 00

Internet: www.eltek-fs.com