

**Ytelseserklæring  
DoP**

Nr. 003-CPR-2019

1. Identifikasjonskode for produkttypen: Delta Operating Panel+ (OP+)
2. Type-, parti- eller serienummer: Artikkelnummer:  
271150.1  
271151.1  
271152.1  
271153.1  
271157.1  
271240  
271250.1  
271251.1  
271252.1  
271261.1  
271262.1
3. Tilsiktet bruksområde: Betjeningspanel for branndeteksjons- og alarmsystem
4. Navn og kontaktadresse til produsent: Honeywell Life Safety AS  
Postboks 3514  
3007 Drammen  
Norge  
e-post: [fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant: Ikke relevant
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse: System 1
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:  
Testhusets navn og akkrediteringsnummer: Nemko AS, nr. 0470  
har utført typetesting i samsvar med system 1 og har utstedt følgende sertifikat for samsvarserklæring: 0470-CPR-0040
8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for: Ikke relevant



9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Performance under fire conditions	Godkjent	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 7
Response delay (response time to fire)	Godkjent	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 7.1, 7.7, 7.11, 7.12
Operational reliability	Godkjent	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Durability of operational reliability, Temperature resistance	Godkjent	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.4
Durability of operational reliability, Vibration resistance	Godkjent	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.6, 15.7, 15.15
Durability of operational reliability, Electrical stability	Godkjent	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.8 to 15.13
Durability of operational reliability, Humidity resistance	Godkjent	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.5, 15.14

Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Sven-Ingve Rasmussen, Interim R&D Leader HSF Nordics

Navn og stilling

Drammen, 19.12.2019

Sted og utstedelsesdato

Underskrift

NORWAY / Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, P.O. Box 3514, 3007 Drammen, Norway

E-mail: [fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)

Phone: +47 32 24 48 00

Internet: [www.eltek-fs.com](http://www.eltek-fs.com)