

**Prestandadeklaration****DoP**

Nr 003-CPR-2019

1. Produkt-ID: Delta Operating Panel+ (OP+)
2. Typ, batch eller serienummer: Artikelnummer:
271150.1
271151.1
271152.1
271153.1
271157.1
271240
271250.1
271251.1
271252.1
271261.1
271262.1
3. Avsedd användning: Brandförsvarstablå för branddetektering och brandlarmsystem som är installerade i byggnader
4. Tillverkarens namn och kontaktadress: Honeywell Life Safety AS
P.O. Box 3514
N-3007 Drammen
Norge
E-post: fire.safety@honeywell.com
5. Auktoriserad representants namn och kontaktadress: Ej tillämpligt
6. Ett eller flera system för bedömning och verifiering av den aktuella produktens kontinuerliga prestanda: System 1
7. Om prestandadeklarationen rör en produkt som omfattas av en harmoniserad standard:
Namn och ID-nummer för anmält organ: Nemko AS, nr 0470
Har utfört typtestning i enlighet med system 1 och har utfärdat följande certifikat för kontinuerliga prestanda: 0470-CPR-0040
8. Om prestandadeklarationen rör en produkt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: Ej tillämpligt



9. Deklarerade prestanda:

Grundläggande egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Performance under fire conditions	Godkänt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 7
Response delay (response time to fire)	Godkänt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 7.1, 7.7, 7.11, 7.12
Operational reliability	Godkänt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Durability of operational reliability, Temperature resistance	Godkänt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.4
Durability of operational reliability, Vibration resistance	Godkänt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.6, 15.7, 15.15
Durability of operational reliability, Electrical stability	Godkänt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.8 to 15.13
Durability of operational reliability, Humidity resistance	Godkänt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.5, 15.14

Produktens prestanda som anges i punkt 1 och 2 motsvarar deklarerade prestanda i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på tillverkarens ansvar enligt punkt 4.

Sven-Ingve Rasmussen, Interim R&D Leader HSF Nordics

Namn och befattning

Drammen, 19.12.2019

Ort och datum för utfärdande

Signatur

NORWAY / Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, P.O. Box 3514, 3007 Drammen, Norway

Phone: +47 32 24 48 00

E-mail: fire.safety@honeywell.com

Internet: www.eltek-fs.com