

**Ytelseserklæring**
DoP

Nr. 003-CPR-2013

1. Identifikasjonskode for produkttypen: Delta Operating Panel (OP)
2. Type-, parti- eller serienummer: Artikkelnummer:
 - 251150
 - 251150.1
 - 251151.1
 - 251152
 - 251152.1
 - 251152.1-G4S
 - 251153.1
 - 251154.1
 - 251156.1
 - 251157.1
 - 251240
 - 251240.2
 - 251240.3
 - 251241
 - 251242
 - 251250.1
 - 251251.1
 - 251252.1
 - 251261.1
 - 251262.1
 - 251263.1
 - 251269.1
 - 251273
 - 251342
 - 251611
 - 251611.01
3. Tilsiktet bruksområde: Betjeningspanel for branndeteksjons- og alarmsystem
4. Navn og kontaktadresse til produsent: Honeywell Life Safety AS
Postboks 3514
3007 Drammen
Norge
e-mail: fire.safety@honeywell.com
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant: Ikke relevant
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggeverens konstante ytelse: System 1
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
 - Testhusets navn og akkrediteringsnummer: Nemko AS, nr. 0470
 - har utført typetesting i samsvar med system 1 og har utstedt følgende sertifikat for samsvarserklæring: 0470-CPD-0024
8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for: Ikke relevant



by Honeywell

9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Performance under fire conditions	Godkjent	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 7
Response delay (response time to fire)	Godkjent	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 7.1, 7.7, 7.11, 7.12
Operational reliability	Godkjent	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Durability of operational reliability, Temperature resistance	Godkjent	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.4
Durability of operational reliability, Vibration resistance	Godkjent	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.6, 15.7, 15.15
Durability of operational reliability, Electrical stability	Godkjent	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.8 to 15.13
Durability of operational reliability, Humidity resistance	Godkjent	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.5, 15.14

Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Sven-Ingve Rasmussen, R&D Manager

Navn og stilling

Drammen, 24.06.2013

Sted og utstedelsesdato

Underskrift

NORWAY / Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, P.O. Box 3514, 3007 Drammen, Norway

E-mail: fire.safety@honeywell.com

Phone: +47 32 24 48 00

Internet: www.eltek-fs.com