



Prestandadeklaration DoP

Nr 003-CPR-2013

1. Produkt-ID: Delta Operating Panel (OP)
2. Typ, batch eller serienummer: Artikelnummer:
251150
251150.1
251151.1
251152
251152.1
251152.1-G4S
251153.1
251154.1
251156.1
251157.1
251240
251240.2
251240.3
251241
251242
251250.1
251251.1
251252.1
251261.1
251262.1
251263.1
251269.1
251272
251273
251342
251611
251611.01
3. Avsedd användning: Brandförsvarstablå för branddetektering och brandlarmsystem som är installerade i byggnader
4. Tillverkarens namn och kontaktadress: Honeywell Life Safety AS
P.O. Box 3514
N-3007 Drammen
Norge
E-post: fire.safety@honeywell.com
5. Auktoriserad representants namn och kontaktadress: Ej tillämpligt
6. Ett eller flera system för bedömning och verifiering av den aktuella produktens kontinuerliga prestanda: System 1
7. Om prestandadeklarationen rör en produkt som omfattas av en harmoniserad standard:
Namn och ID-nummer för anmält organ: Nemko AS, nr 0470
Har utfört typtestning i enlighet med system 1 och har utfärdat följande certifikat för kontinuerliga prestanda: 0470-CPD-0024
8. Om prestandadeklarationen rör en produkt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: Ej tillämpligt



by Honeywell

9. Deklarerade prestanda:

Grundläggande egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Performance under fire conditions	Godkänt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 7
Response delay (response time to fire)	Godkänt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 7.1, 7.7, 7.11, 7.12
Operational reliability	Godkänt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Durability of operational reliability, Temperature resistance	Godkänt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.4
Durability of operational reliability, Vibration resistance	Godkänt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.6, 15.7, 15.15
Durability of operational reliability, Electrical stability	Godkänt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.8 to 15.13
Durability of operational reliability, Humidity resistance	Godkänt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.5, 15.14

Produktens prestanda som anges i punkt 1 och 2 motsvarar deklarerade prestanda i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på tillverkarens ansvar enligt punkt 4.

Eirik Meyer, R&D Manager

Namn och befattning

Drammen, 30.04.2015

Ort och datum för utfärdande

Signatur

NORWAY / Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, P.O. Box 3514, 3007 Drammen, Norway

Phone: +47 32 24 48 00

E-mail: fire.safety@honeywell.com

Internet: www.eltek-fs.com