

SUORITUSTASOILMOITUS

EU:n rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaan

No. CPR-DOP-501

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
Fireray5000
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu tunnistustapa, joka yksilöi tuotteen artiklan 11(4) mukaisesti:
Fireray5000
3. Valmistajan ilmoittama harmonisoidun tuotestandardin mukainen käyttötarkoitus:
**Smoke detector - Line detector using an optical light beam,
for use in fire detection and alarm systems within buildings**
4. Nimi, rekisteröity tuotenimi sekä yhteystiedot artiklan 11(5) mukaisesti:
**Fire Fighting Enterprises Ltd
9 Hunting Gate, Hitchin, Hertfordshire, SG4 0TJ, UK**
5. Mahdollisen artiklassa 12(2) määriteltyihin tehtäviin valtuutetun edustajan nimi ja osoite:
Not applicable
6. Suoritustason pysyvyyden arviointi - ja varmentamisjärjestelmä - AVCP:
System 1
7. Suoritustasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi, ilmoitettu laitos:
BRE Certification Ltd 0832

Ilmoitettu laitos on suorittanut tyyppitestauksen sekä tuotantolaitoksen ja tuotannon sisäisen laadunvalvonnan ja suoritustasojen pysyvyyden alkutarkastuksen, hyväksynyt tuotannon sisäisen laadunvalvonnan järjestelmän 1 mukaan ja antanut EY-vaatimustenmukaisuustodistukset:

0832-CPD-0565

8. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA), mikäli sellainen on olemassa:
Ei sovelleta, ks. kohta 7

9. Suoritustaso:

Kaikki vaatimukset, mukaan lukien kaikki perusominaisuudet ja niiden suoritustasot kohdan 3 mukaisessa käyttötarkoituksessa tai -tarkoituksissa, on selvitetty alla olevassa taulukossa mainitussa harmonisoidussa tuotestandardissa kuvatulla tavalla.

Olellaiset ominaisuudet	Tasot ja/tai luokat	Tuotestandardi EN54-12: 2002
Nimelliset aktivoitumisehdot/Herkkyys	Hyväksytty	4.5, 4.8, 4.40, 5.2, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10
Vasteviive	Hyväksytty	5.3, 5.6
Toimintavarmuus	Hyväksytty	4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 5.16, 5.18, 4.9
Tulojännitetoleranssi	Hyväksytty	5.5
Toiminta palon aikana	Hyväksytty	4.2
Toimintavarmuuden pysyvyys; lämpötilankestävyys	Hyväksytty	5.11, 5.12
Toimintavarmuuden pysyvyys; värinänkestävyys	Hyväksytty	5.15
Toimintavarmuuden pysyvyys; kosteudenkestävyys	Hyväksytty	5.13, 5.14
Toimintavarmuuden pysyvyys; korroosionkestävyys	Hyväksytty	5.17

10. Vakuutamme, että kohtien 1 ja 2 mukaisesti yksilöity tuote täyttää sille kohdassa 9 ilmoitetut suoritustasot.

Tämä suoritustasoilmoitus on myönnetty yksinomaan kohdassa 4 yksilöidyn valmistajan vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Ian Steel

Managing Director

Hitchin, 2nd September 2013