

SUORITUSTASOILMOITUS

EU:n rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaan

Nro

CPR-0832-CPD-0037

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

MBF-6EV-24

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu tunnistustapa, joka yksilöi tuotteen artiklan 11(4) mukaisesti:

**MBF-6EV-24 6" 150mm 24Vdc palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmissä käytettävä palohälytyskello
alumiinikumistimella**

3. Valmistajan ilmoittama harmonisoidun tuotestandardin mukainen käyttötarkoitus:

Rakennuksiin ja niiden ulkopuolelle asennetut palohälytysjärjestelmät

4. Nimi, rekisteröity tuotenimi sekä yhteystiedot artiklan 11(5) mukaisesti:

Kobishi Electric Co., Ltd, Tianxin Village, Huangjiang Town, Dongguan, Guangdong, China

5. Mahdollisen artiklassa 12(2) määriteltyihin tehtäviin valtuutetun edustajan nimi ja osoite:

Vimpex Ltd, Star Lane, Great Wakering, Essex, SS3 0PJ, UK

6. Suoritustason pysyvyyden arviointi - ja varmentamisjärjestelmä - AVCP:

Järjestelmä 1

7. Suoritustasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi, ilmoitettu laitos:

BRE Global Limited – ilmoitettu laitos nro 0832

Ilmoitettu laitos on suorittanut tyyppitestauksen sekä tuotantolaitoksen ja tuotannon sisäisen laadunvalvonnan ja suoritustasojen pysyvyyden alkutarkastuksen, hyväksynyt tuotannon sisäisen laadunvalvonnan järjestelmän 1 mukaan ja antanut EY-vaatimustenmukaisuustodistukset:

0832-CPD-0037

8. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA), mikäli sellainen on olemassa:

Ei sovelleta

9. Suoritustaso:

Kaikki vaatimukset, mukaan lukien kaikki perusominaisuudet ja niiden suoritustasot kohdan 3 mukaisessa käyttötarkoituksessa tai -tarkoituksissa, on selvitetty alla olevassa taulukossa mainitussa harmonisoidussa tuotestandardissa kuvatulla tavalla.

Olellaiset ominaisuudet	Tasot ja/tai luokat	Tuotestandardi EN 54-3:2001 +A1 +A2
Toiminta palon aikana	Hyväksytty	4.2, 4.3, 5.2, 5.3
Toimintavarmuus	Hyväksytty	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
Toimintavarmuuden pysyvyys lämpötilankestävyys	Hyväksytty	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
Toimintavarmuuden pysyvyys kosteudenkestävyys	Hyväksytty	5.8, 5.9
Toimintavarmuuden pysyvyys korroosionkestävyys	Hyväksytty	5.11
Toimintavarmuuden pysyvyys iskun- ja värinänkestävyys	Hyväksytty	5.12 – 5.15
Toimintavarmuuden pysyvyys sähkövakaus	Hyväksytty	5.16
Toimintavarmuuden pysyvyys tunkeutumiskestävyys	Hyväksytty	5.17

10. Vakuutamme, että kohtien 1 ja 2 mukaisesti yksilöity tuote täyttää sille kohdassa 9 ilmoitetut suoritustasot. Tämä suoritustasoilmoitus on myönnetty yksinomaan kohdassa 5 yksilöidyn valtuutetun edustajan vastuulla.

Vimpex Ltd:n puolesta allekirjoittanut:

Nimi: Mr James Jones

Asema: toimitusjohtaja

Allekirjoitus: 

Päiväys: 8/10/2013

Signed on the basis this is a true translation of document ref. CPR-0832-CPD-0037